

平成21年11月25日

’09東北大学祭に参加された皆様へ

## 大学祭における小火とガス漏れ騒動に関するお詫び

’09東北大学祭全学実行委員会  
委員長 伊藤 貴章

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

本年度東北大学祭におきましては、例年以上の方々にお越しいただき大盛況となりましたこと、皆様には厚く御礼申し上げます。

さて、本年度大学祭におきまして、下記のような事案が発生致しましたのでご報告致します。

### 記

#### 1、小火騒動について

##### (1) 日時

平成21年11月22日(日) 13:45ごろ

##### (2) 場所

学生実験棟前模擬店C棟裏付近

##### (3) 発生事案

団体のガス交換時に、団体が元栓を閉めずにガスホースを交換したところ、模擬店の別の火気により引火。その後、消火器により鎮火。

消火器の消火剤を吸い込んだ者を保健管理センターに搬送、大学病院でも診てもらいましたが異常なしとのことでした。

##### (4) その後の対応

大学側と協議し、消防にも連絡したところ、特に現場検証の必要ないとの連絡を受けたため、現場を22日のみ立入禁止にした後、封鎖を解除致しました。

また、火事を起こした当該団体には火事発生以降の企画中止を命じました。

##### (5) 今後の対策

発火原因が、元栓の閉め忘れという初歩的なミスであったため、来年度はガス使用器具の使用法の遵守のさらなる徹底、また巡回時における指導をより一層行っていきたいと思っております。

## 2、ガス漏れ騒動について

### (1) 日時

平成21年11月23日(月) 13:30ごろ

### (2) 場所

学生実験棟前リサイクルステーション付近

### (3) 発生事案

巡回中の大学祭スタッフからガス臭がするとの連絡を受けたため、事実確認後、ただちに実験棟側模擬店全ての火気の使用を禁じ、元栓を閉めるように命じました。

その後、委員長と大学職員でガス器具の確認を実験棟側の全ての模擬店に対し行ったところ、ガスホースを留めるバンドが所定の位置に取り付けられておらず、一部ガスが外に漏れていたことが判明致しました。当該団体に対しては注意を行い、バンドを所定の位置に戻しました。

実験棟側模擬店全てのガス器具の安全確認がとれたため、14:06に火気使用の許可を致しました。

なお、このガス漏れ騒動による怪我人は報告されていません。

### (4) その後の対応

実験棟側模擬店の巡回を強化し、さらなるガス漏れが起きないように尽力致しました。

### (5) 今後の対策

原因が、バンドの付け位置を間違えるという初歩的なミスであったため、来年度はガス使用器具の使用法の遵守のさらなる徹底、また巡回時における指導をより一層行っていきたいと思っております。

両件の事案につきましては、来場いただいたお客様に多大な不安を与えたこと、そして参加団体の皆様におきましては営業に支障を与えたことに対し、深くお詫び申し上げます。

そして次年度以降にこのようなことが二度と起きないよう、大学祭の運営について改善をする所存でございます。

敬具